

※質疑のあった業務において、下記の「○」を記入しております。

No	養護	春風	質問項目	質問	回答
1		○	募集要項	基本設計実施設計業務事業者の募集についての4ページに、『様式2、3、4、5、6-1については、社名を伏せること。』とありますが、様式2、様式4に添付する契約書の写し及び実績等の証明資料は、正本1部に社名が判る状態で添付するものと理解すればよろしいでしょうか。	問題ありません。
2		○	募集要項	基本設計実施設計業務事業者の募集についての4ページの見積書（様式7）において、『見積金額の内訳も提出すること（様式は任意）。』となっておりますが、内訳はどの程度の項目に分けてお示しすればよろしいのでしょうか。	内訳については様式を含めて任意としております。業務仕様書にもとづいて適切に作成願います。
3		○	募集要項	提案書の作成にあたり、西宮市様で想定される建設費に応じた適切な技術提案を行うため、想定建設費（概算㎡単価等）をお示してください。	近年の本市における学校新築工事の設計価格（㎡単価）としては、建築工事（プール体育館含む。解体含まず）は税込み約212千円、設備工事は税込み約66千円、他に付帯工事（運動場改修、道路等の土木工事）があり、本事業においてもこれらの実績を考慮して事業費を検討しています。
4		○	その他	基本設計実施設計業務委託仕様書（案）10.貸与品の中に『②測量図』が示されており、また、追加業務指示書 2.基本設計（1）与条件の細部検討の作業内容として『④現地詳細調査【設計対象地とその周辺】（敷地境界、既存物の状況、供給処理設備など）』があげられております。貸与品の『測量図』とはどの程度の内容のものでしょうか。本業務において再度詳細測量を実施する必要は無いと考えてよろしいでしょうか。	貸与する測量図は、土地境界確認図であり、境界測量、境界点間測量、用地境界杭位置図、用地実測図、用地平面図（現況高低、雨水・下水管低レベル測量）となっております。設計書などを作成するために必要なものについては必要に応じて実施願います。
5		○	その他	解体工事設計に伴う、既存建物のアスベスト含有建材の調査は、本業務の対象外と理解すればよろしいでしょうか。	分析調査は対象外としておりますが、貸与品の図面等を確認し、現地調査の上、国土交通省のデータベースと照合する調査は含んでおります。
6		○	その他	本事業において存置される既存建物がある場合、それらに建築関連法規、消防関連法規にかかる既存不適格部分はないものと理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7		○	その他	既存建物解体工事設計業務において、既存図面のCADデータがない場合は、スキャニングデータによる作図・納品でよいと理解すればよろしいでしょうか。	必ず、CADにする必要はありません。設計書として問題なければ、ご質問の通りで良いです。体裁等については実施の際に協議させていただきます。
8	○		その他	様式3について、「担当技術者（ ）」欄がありますが、構造・設備・積算の主任技術者はこの欄に記載すると考えてよろしいですか。その場合、主任技術者以外の一般担当者は記載しますか。	主任技術者、担当技術者については、募集要項P4の下端にある【2】記入要領及び留意事項を参考に、申込される企業に直接所属する者の氏名をご記入ください。業務分野や役割等に応じて、複数名の配置を予定している場合は全員ご記入いただいても差し支えありません。
9	○		その他	様式3について、JVで応募する場合、「主任技術者補佐」等の役割を追加するなど、JV各企業の主要メンバーを記載してよろしいですか。	設計共同企業体で参加する場合は、上記No.8の回答中、「申込される企業に直接所属する者」を「構成企業（代表企業を含む）に直接所属する者」と読み替えてください。