

要緊急安全確認大規模建築物 耐震診断結果用途別一覧（西宮市が所管するもの）

					構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性			
					I 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。	II 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。	III 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。	改修 工事中
		総数	うち 公共 施設	うち 民間 施設				
全用途合計		44	34	10	3	1	39	1
用途別	小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校	32	30	2	1	0	31	0
	病院又は診療所	6	2	4	1	1	4	0
	劇場、観覧場、映画館又は演芸場	1	1	0	0	0	1	0
	百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗	3	0	3	1	0	2	0
	保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物	1	1	0	0	0	1	0
	危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物	1	0	1	0	0	0	1

※震度 6 強から 7 に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示す。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度 5 強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはない。